

INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096

SKH Huizen
Tel: 035 – 52 68 737
Fax: 035 – 52 68 381
E-mail:

Bijlage 2j03
VALRAMEN
HAUTAU
Hautau Primat-FL 190/ZV/F

Publicatie: 98-08-2002
Uitgegeven: 01-2003
Vervangt: n.v.t.
Pagina: 1/1

• RAMEN	
Maximale afmeting	(bxh) 1400 x 800 mm
Minimale houtafmetingen	68 x 90 mm
• KOZIJNHOUT AFMETINGEN	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	67 x 114 mm
Minimale sponningmaat	zie KVT'95 katern 14
• HOUT	
Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie hfst. 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
• SLUITWERK RAMEN	
Samengesteld beslag met paddestoelnokken	HAUTAU Primat-FL 190/ZV/F bovenraamsluiting met schaarbediening
Aantal scharen	Bij raambreedte > 1200 mm: 2 scharen
Bediening	-Hevel met afsluitbare greep of; -Windwerk met afkoppelbare slinger of; -Elektrische bediening met afsluitbare schakelaar
Aantal sluitpunten	4 paddestoelnokken bij raamhoogte ≤ 600 mm 6 paddestoelnokken bij raamhoogte > 600 mm zie montagevoorschrift Hautau
Bevestiging	schroeven 4 x 30 mm
Extra voorziening	Beugel ZV/F (3mm dik)
Bevestiging beugel	schroeven minimaal 4 x 25 mm
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b
• BESLAG KOZIJNEN	
Type sluitplaten	Hautau WK2-sluitplaten
Positionering sluitplaten	zie montagevoorschrift Hautau
Bevestiging sluitplaten	2 schroeven 4 x 50 mm (schuin) 1 schroef 4 x 30 (recht)
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
• HANGWERK KOZIJNEN	
Scharnieren	Hautau Kiepband
Bevestiging scharnieren op kozijn	2 schroeven 4 x 40 mm (schuin) 2 schroeven 4 x 40 mm (recht)
Bevestiging scharnieren op opdekraam	2 schroeven 5 x 40 mm
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b
• VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde vakvullingen	Zie hst. 4.3.1
Dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.2
• ONDERBOUWING	
Beproeversrapport	SHR 2.739-1 d.d. 03-02-2003